

ΠΡΟΣ : 1. ΣΠΣΕΙΦ ΕΠΕ

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 20-22

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531

Φαξ: 2104222844

Τηλ: 2104111512

**ΘΕΜΑ: Διακήρυξη για την κατασκευή ενιαίας ράμπας στην κεντρική προβλήτα λιμένος
Παροιτιάς και τοποθέτηση προσκρουστήρων**

ΣΧΕΤ : α. Το αρ. πρ. 6688FE-1 – 29/11/2013 έγγραφό σας

Όσον αφορά το σχετικό (α) θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής :

- Τα άρθρα με αριθμό τιμολογίου 15 – 20 καθορίστηκαν με τη συμπλήρωση στο άρθρο 10.01 του ενιαίου τιμολογίου λιμενικών έργων (όπως αυτό εγκρίθηκε με τη Δ11/γ/ο/9/7/7-22-2013 απόφαση αναπληρωτή Υπ.ΑΝ.Υ.Μ.Ε.ΔΙ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 363B /19-2-2013) των τιμών ικανότητας απορρόφησης ενέργειας (Α) και επιβαλλόμενης τάσης στα τοιχώματα πλοίου (Β) αντίστοιχα για κάθε άρθρο ανάλογα με της απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τυχόν παράθεση τύπου προσκρουστήρα θα αποτελούσε «φωτογραφική διάταξη».

- Οι τιμές Α kn.m που τέθηκαν στα ΑΤ15 -20 αφορούν στην ικανότητα απορρόφησης ενέργειας

- Στο Α.Τ.20 εκ παραδρομής αναγράφηκαν δύο διαφορετικές ($15t/m^2$ & $7t/m^2$) τιμές μέγιστης επιβαλλόμενης τάσης στα τοιχώματα του κύτους. Η ορθή τιμή είναι $15t/m^2$ παρομοίως με το ΑΤ19.

- Οι γωνιακοί προσκρουστήρες είναι ορθής γωνίας 90°

- Το άρθρο 20 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (και όχι της διακήρυξης) αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου
Με εντολή Δημάρχου**

**Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχ/κος**