



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Παρουκία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Κρουστάλλη Σταυρούλα

Τηλ.: 22843-60152

Fax: 22840-23536

E-mail: [s.kroustali@paros.gr](mailto:s.kroustali@paros.gr)

Ιστοσελίδα: <http://www.paros.gr>

Πάρος 04-01-2018

Αρ.Πρωτ. 20432

**ΠΡΟΣ: AMBER ENERGY**

**ΤΗΛ: 22960-29322**

**FAX: 22960-29322**

**mail: amberenergy2016@gmail.com**

**ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»»**

**Σχετ. : Το με αριθ.πρωτ.20432/28-12-2017 έγγραφό σας.**

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας διευκρινίζουμε ότι:

Α) Σχετικά με την διακήρυξη του διαγωνισμού έχει γίνει ορθή επανάληψη ως προς το άρθρο 4 παράγραφος 3 της διακήρυξης 59/2017:

“...3. Μέρους των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φύλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά). Σε περίπτωση άλλης ξένης γλώσσας, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.” (Α.Δ.Α:ΨΘΝΗΩΕΓ-ΣΥ9, Α.Δ.Α.Μ:18PROC002518157)

Β) Σχετικά με την μελέτη της προμήθειας:

1) Στο άρθρο 14 ζητείτε κουτί διακλάδωσης στρογγυλό Φ100 ενδεικτικού τύπου ΒΙΟΚΑΡ ή ισοδύναμο, γίνεται αποδεκτή και διάσταση Φ80.

2) Στο άρθρο 26 ζητείτε μονό στήριγμα (fix ring) 32mm, ενδεικτικού τύπου ΒΙΟΚΑΡ ή ισοδύναμο, όπως και σε διαγωνισμούς προηγούμενων ετών έχουμε προμηθευτεί.

3) Στο άρθρο 48 το καλώδιο δικτύου μεταφοράς δεδομένων θα είναι UTP Cat5e.

4) Στο άρθρο 49 ο τύπος του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων είναι UTP 4X2X24 AWG cat5e outdoor.

5) Στο άρθρο 54 ζητείτε κανάλι διαστάσεων 33x20, ενδεικτικού τύπου LEGRAND ή ισοδύναμο, γίνεται αποδεκτή και η διάσταση 30x20.

6) Στο άρθρο 56 ζητείτε ρόκα διαστάσεων 5x25, γίνεται αποδεκτή και η διάσταση 5x20.

7) Στο άρθρο 66 ζητούνται δεματικά καλωδίων 300x3,5mm, γίνεται αποδεκτή και η διάσταση 360x3,5 mm.

8) Στα άρθρα 67, 68 αναφερόμαστε σε μούφες καλωδίων όπου συμπεριλαμβάνονται οι ρυτίνες στεγανοποίησης ,καλούπια, ταινίες κτλ .



**Η προϊσταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Ασημίνα Κούτλα  
Μηχανολόγος Μηχανικός με α' βαθμό.**